
Rapporto Incidenti

GES Elettronica Srl

Dalla data: Lunedì 19 giugno 2000 0.00.00
Alla data: Lunedì 19 giugno 2000 23.59.59
Filtrato per: Direzione e Amministrazione
Tutte le guardie
Tutti gli incidenti
Raggruppati per: Cliente, Impianto, Gruppo
Ordinato per: Ora

Direzione e Amministrazione

Giro di ispezione estintori

GES Elettronica Srl • Direzione e Amministrazione • Giro di ispezione estintori

| Data | Ora | Guardia | Punto di rilevamento | Incidente |
|------------|-------|---------------|---------------------------|--|
| 19/06/2000 | 09.15 | Daniele Basso | 1001 - Stabilimento/Nord | Pressione compresa nei valori nominali (15 - 20 PSI) |
| | 09.34 | | 1002 - Stabilimento/Nord | Pressione compresa nei valori nominali (15 - 20 PSI) |
| | 09.52 | | 1003 - Stabilimento/Ovest | Pressione compresa nei valori nominali (15 - 20 PSI) |
| | 10.15 | | 1004 - Stabilimento/Ovest | Pressione compresa nei valori nominali (15 - 20 PSI) |
| | 10.23 | | 1005 - Deposito solventi | Pressione compresa nei valori nominali (15 - 20 PSI) |
| | 10.34 | | 1006 - Amministrazione | Pressione compresa nei valori nominali (15 - 20 PSI) |

Statistiche per Giro di ispezione estintori

Lecture incidenti: 6

Statistiche per Direzione e Amministrazione

Lecture incidenti: 6

Statistiche per Rapporto

Totale lecture incidenti: 6

