

Mitarbeiter Kontrollpkt Ereignis

Gedruckter Bericht: Montag, 12. Januar 2015 15:39

Vom: Donnerstag, 19. Juni 2014 00:00
Zum: Donnerstag, 19. Juni 2014 23:59
Gefiltert von: Feuerlöscher-Kontrollgang
Alle Mitarbeiter
Alle Ereignisse
Zusammengefasst von: Kunde, Objekt, Gruppe
Sortiert von: Zeit

Weco Pyrotechnische Fabrik GmbH.

Hauptsitz

Feuerlöscher-Kontrollgang

Weco Pyrotechnische Fabrik GmbH. • Hauptsitz • Feuerlöscher-Kontrollgang

Datum	Zeit	Mitarbeiter	Kontrollpunkt	Ereignis
19.06.2014	08:41	Daniel Bergmeier		
	09:15		1001 - Werk Nord	
	09:15			Manometer auf Sollwert (1 - 1,4 bar)
	09:33		1002 - Werk Nord	
	09:34			Manometer auf Sollwert (1 - 1,4 bar)
	09:52		1003 - Werk West	
	09:52			Manometer auf Sollwert (1 - 1,4 bar)
	10:14		1004 - Werk West	
	10:15			Manometer auf Sollwert (1 - 1,4 bar)
	10:22		1005 - Chemikalienlager	
	10:23			Manometer auf Sollwert (1 - 1,4 bar)
	10:31		1006 - Verwaltung	
	10:34			Manometer auf Sollwert (1 - 1,4 bar)

Statistiken für Feuerlöscher-Kontrollgang

Ablesungen Mitarbeiter: 1
Ablesungen Kontrollpunkte: 6
Ablesungen Ereignisse: 6
Gesamtablesungen Knöpfe: 13