

# Fehlerprotokoll

---

Gedruckter Bericht: Montag, 12. Januar 2015 15:45

Vom: Donnerstag, 1. Mai 2014 00:00  
Bis zum: Dienstag, 30. September 2014 23:59  
Gefiltert von: Feuerlöscher-Kontrollgang  
Zusammengefasst von: Regel, Kunde, Objekt, Gruppe  
Sortiert von: Zeit, Kontrollpunkt

## Weco Pyrotechnische Fabrik GmbH.

### *Hauptsitz*

### Feuerlöscher-Kontrollgang

#### Feuerlöscher-Kontrollgang

Von Dienstag, 1. Juli 2014 00:00 Bis Dienstag, 30. September 2014 23:59

Kontrollpunkt	Erwartet	Tatsächlich
1001 - Werk Nord	1	0
1002 - Werk Nord	1	0
1003 - Werk West	1	0
1004 - Werk West	1	0
1005 - Chemikalienlager	1	0
1006 - Verwaltung	1	0
1007 - Anbau	1	0

#### Statistik für Feuerlöscher-Kontrollgang

Bearbeitete Regeln: 1  
Bearbeitete Zeiträume: 1  
Zeiträume mit Ausnahmen: 1  
Ausnahmen: 7

#### Regel Ausnahmebericht

Zeigt alle Knotrollpunkte auf, bei denen die tatsächliche Anzahl der Kontrollen von der erwarteten Anzahl abweicht.